

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

巡查檢驗人員	趙令政	巡檢區域：圖書館 1-4 樓	日期: 110 年 6 月 24 日			
(一)巡查檢驗結果						
巡檢點	項目	1.開始時間	2.CO ² (ppm)	3.溫度(°C)	4.濕度(%)	5.備註
戶外		16:05	439	26.5	87	
01.四樓中文書-類號 557.87		14:00	452	26.3	50	
02.四樓中文書-類號 574.52		14:05	448	26.0	50	
03.四樓中文書前閱覽區		14:10	450	26.1	50	
04.四樓中文書-類號 312.916		14:15	449	25.6	49	
05.四樓中文書-類號 312.954		14:20	446	25.3	51	
06.四樓中文書-類號 226.66		14:25	444	25.3	51	
07.三樓中文書-類號 671.19		14:30	456	25.0	55	
08.三樓中文書-類號 639		14:35	460	25.0	56	
09.三樓中文書前類號 863.57		14:40	459	24.9	56	
10.三樓中文書-類號 909.8		14:45	458	24.8	56	
11.三樓中文書-類號 992.701		14:50	459	24.9	56	
12.三樓中文書-類號 942.02		14:55	460	24.6	56	
13.三樓中文書-類號 883.557		15:00	460	24.7	57	
14.二樓中參區前閱覽區		15:05	460	24.6	57	
15.二樓東華精粹閱覽區		15:10	461	24.5	55	
16.二樓自修走廊		15:15	461	24.4	55	
17.二樓西文現期期刊區		15:20	463	24.3	55	
18.二樓過刊區 3348M		15:25	459	24.3	56	
19.二樓過刊區 0822		15:30	460	24.3	56	
20.一樓過刊區前閱覽區		15:35	455	24.3	56	
21.一樓中文裝訂本期刊		15:40	456	24.3	57	
22.一樓講習室前閱覽區		15:45	457	24.4	57	
23.一樓閱報區		15:50	456	24.3	56	
24.一樓童書區		15:55	456	24.4	57	
25.一樓服務大廳		16:00	459	24.4	59	
(二)檢測儀器基本資料						
1.檢測項目	2.檢測儀器	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期		
二氧化碳(CO ₂)	ExiconAQM10	0-10,000 ppm	NDIR 紅外線檢測方式	108.06.14		

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

